


Caja de conexiones

Para conectar su servicio eléctrico al nuevo equipo subterráneo, Florida Power & Light Company puede necesitar actualizar su caja del metrocontador.



- » La caja del metrocontador es propiedad del cliente y está conectada a la casa donde se coloca el metrocontador. La caja separa de manera segura el cableado de FPL del cableado del cliente que entra al panel eléctrico. Estas cajas de metrocontadores deben ser abiertas únicamente por un representante de FPL, un contratista aprobado o un electricista profesional calificado.
- » Se utilizará un adaptador de caja de conexiones si se proporciona electricidad desde una línea aérea.
- » El adaptador de la caja del metrocontador se instalará cuando se programe una interrupción del servicio eléctrico para efectuar la conversión subterránea. Se le comunicará antes de interrumpir el servicio eléctrico. Es posible que se requiera espacio adicional en la pared para instalar el nuevo equipo.
- » Los clientes pueden optar por reemplazar la caja del metrocontador existente con una que permita el cable subterráneo nuevo. Esta opción correrá por cuenta del cliente y será necesario efectuarla antes de iniciar la conversión a la conexión subterránea en colaboración con FPL.
- » Un representante de FPL o un contratista aprobado analizará los detalles relacionados con la instalación o extracción del equipo eléctrico requerido para el nuevo servicio subterráneo.